



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL

Pedido de Esclarecimento nº 2

Ref: Tomada de Preços nº 1/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para execução de reforma e ampliação da sede do CRM-DF.

Prezados, venho por meio deste questionar os itens em planilha referente as instalações de ar condicionado. Foi verificado que a mesma está com itens em projetos não contemplados em planilha orçamentária.

Na imagem de número 2, é demonstrado um duto e registro existente, mas desse registro até a chegada de cada máquina deverá ser confeccionado novos para a chegada das máquinas a serem equipadas, e de acordo com o projeto é feito em tubo de aço galvanizado. Na planilha está em cobre, se for manter em cobre o item tem a necessidade em ser alterado para tubulação de **cobre rígida**. Foi visto também que as bitolas das tubulações de cobre não estão de acordo com as demonstradas em projeto, como nos modelos hidrônico.

Na imagem de número 3, foi solicitado em projeto que cada equipamento seguisse o esquema de cavalete hidráulico e que fosse composto por dois manômetro, 2 termômetro e uma válvula de duas vias, e para cada tipo de máquina uma bitola diferente, por exemplo para as maiores até 3/4" e para as máquinas menores de 1/2".

Então foi visto a falta de alguns itens importantes que constam em projetos e faltam em planilha.

- Dutos de ar
- Tubulação em aço galvanizado para abastecimento dos equipamentos
- Isolamento elastomérico
- Manômetro
- Termômetro
- Válvula duas vias

Neste caso, levanto a dúvida se devemos levar em consideração somente o que está em planilha, ou se haverá uma conferência para acréscimos ou alterações de projetos e planilha orçamentária.

Ainda aproveito a oportunidade para questionar se a data continua a mesma

Fico no aguardo e desde já agradeço.

Atenciosamente;



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL

Atenciosamente,

EMIBM

Luiz Felipe Martins Nascimento

Analista de Licitação

luiz.martins@emibm.com.br

+55 (61) 3344-2380

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção ao pedido de esclarecimento em tela, informamos o que segue abaixo:

O tipo de sistema de ar condicionado projetado foi o de expansão indireta, com condicionadores independentes para cada ambiente, com a utilização da infraestrutura oferecida pelo Complexo. Portanto deverá ser devidamente aprovado ou validado junto ao Condomínio, de acordo com os equipamentos elencados em projeto.

Em face aos questionamentos resolvemos inserir a instalação do sistema ao conjunto da obra, sendo aditados os custos correspondentes na respectiva planilha orçamentária, não eximindo o licitante à consulta prévia sobre os condicionantes para execução do sistema, junto ao Condomínio do Complexo de edificações.

Diante da alteração da Planilha Orçamentária, o edital e seus anexos serão publicados novamente com nova data para a realização da licitação. Pedimos que acompanhe no site a publicação do novo edital e anexos e a data para a realização da licitação.

Atenciosamente,

LAURA T. C. DE MENDONÇA AVIANI
Presidente da CPL do CRM-DF



***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO DISTRITO FEDERAL***